


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东城加油站三次油气回收改造项目安全设施竣工验收评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.8.16
	项目简介	项目名称：中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东城加油站三次油气回收改造项目 建设单位：中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司 总投资：总投资额 26.58 万元，安全投资为 41000 元 法定代表人：赵海生 建设地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市东城街道长江路社区英阿瓦提路 183 号 中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东城加油站于 2015 年 2 月 28 日成立，位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市东城街道长江路社区英东城加油站（英阿瓦提路 183 号），主要负责人为赵海生。 加油站设置直埋地下卧式 FF 双层油罐 4 个，其中 3 个 30m³ 汽油罐（92#和 95#），1 个 30m³ 柴油罐，总储量为 120m³，折合储量为 105m³（柴油罐容积折半计算）。加油罩棚下设 2 台四枪潜油泵型汽油加油机和 1 台四枪双油品加油机，站内原设有汽油卸油与加油油气回收系统，现增加一台三次油气回收。 加油站总容积为 3*30m³(汽油)+15m³(柴油折半计入总容积)=105m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该站为二级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟 米航宇
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 康惠花 米航宇
	注册安全工程师	邹方永 刘全进 康惠花 唐晓娟 米航宇	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 米航宇（负责现场勘验人员）		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.12.20，了解项目的基本情况、对现场进行勘验		

现场照片





		
	备注及其他信息	无