

安全评价报告信息网上公示

	项目名称	国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司成品油管道安全现状评价报告		
	行业类别	陆上油气管道运输	报告提交时间	2025.11.9
项目概况	项目简介	<p>国家石油天然气管网集团有限公司华东分公司是国家石油天然气管网集团有限公司的分公司，国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司是国家石油天然气管网集团有限公司的全资子公司。目前福建成品油管道资产属于华东公司，按照集团公司要求由福建公司受托运维管理。</p> <p>成品油管道总长度 326km，分北线和南线两段。北线 149km，管道规格为 $\phi 355.6 \times 7.1\text{mm}/8.7\text{mm}$，材质为 X60，管材焊缝类型为螺旋焊缝，防腐类型为三层 PE 防腐层，设计输送压力 9.5MPa，设计输送能力 $220 \times 104\text{t/a}$；南线 177km，泉港首站-晋江内坑阀室管道规格为 $\phi 457 \times 7.9\text{mm}/9.5\text{mm}$，材质为 X60，管材焊缝类型为螺旋焊缝，防腐类型为三层 PE 防腐层；晋江内坑阀室-集美分输阀室-东孚输油站管道规格为 $\phi 355.6 \times 7.1\text{mm}/8.7\text{mm}$，材质为 X60，管材焊缝类型为螺旋焊缝，防腐类型为三层 PE 防腐层；集美分输阀室-石湖山输油站支线管道规格为 $\phi 323.9 \times 8.7\text{mm}$，材质为 X60，管材焊缝类型为螺旋焊缝，防腐类型为三层 PE 防腐层。设计输送压力 9.5MPa，设计输送能力 $380 \times 104\text{t/a}$。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	藏怀壮	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	藏怀壮 侯光第
	报告审核人	张会平	安全评价师	张春节 孙亮 李茂刚 王军山 侯光第
	注册安全工程师	侯光第、张春节、王军山、张会平、唐晓娟	技术专家及技术人员	-----

评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价
	到现场开展评价工作人员	藏怀壮 侯光第
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2025.7.8-7.18 了解项目的基本情况、对现场进行勘验， 2025.9.15-9.18 对现场隐患整改情况进行了复查。
	现场照片	 <p>The top photograph shows three men in an indoor setting, likely a control room or office. The man on the left is wearing a dark blue jacket. The man in the middle is wearing a white hard hat and an orange safety jacket. The man on the right is wearing a red jacket and glasses. Behind them are several framed signs, including one with the text '光明断接装置' (Guangming Disconnection Device) and another with '八代' (8th Generation). The bottom photograph shows three men standing outside a building. The man on the left is wearing a white t-shirt. The man in the middle is wearing a dark blue t-shirt. The man on the right is wearing a grey t-shirt and glasses. A sign on the wall behind them reads '室厨口工' (Kitchen Room Entrance).</p>



○ HONOR 80
● 160MP Matrix Camera



备注及其他信息

无