

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车喇叭口加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.26
	项目简介	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车喇叭口加油站于 2015 年建站开始运营，于 2026 年 1 月 26 日取得库车市市场监督管理局颁发的最新营业执照，该站位于新疆阿克苏地区库车市伊西哈拉镇阿热买里社区 314 国道线 748 公里处，负责人为田杰，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。 该站总占地面积 2666.64m2，站房建筑面积为 145m2，罩棚投影面积为 880m2，罩棚下设有 4 台加油机，其中 2 台双枪潜油泵型汽油加油机，2 台双枪潜油泵型柴油加油机，站内设 4 座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 2 座 40m3 汽油储罐，2 座 40m3 柴油储罐。总储量为 160m3，折合储量为 120m3（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张书杰	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	张书杰
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 米航宇 刘红岩
	注册安全工程师	张书杰、米航宇、刘全进、刘红岩、唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	-----
评价活动主要	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	张书杰、刘红岩（负责现场勘验人员）		

信息	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2026.1.14 解项目的基本情况、对现场进行勘验；2026.1.23 对现 场整改情况进行了复查。
	现场照片	 





备注及其他信息

无