



安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车塔里木加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.26
	项目简介	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车塔里木加油站成立于 2015 年，于 2026 年 1 月 26 日取得库车市市场监督管理局颁发的营业执照，该站位于新疆阿克苏地区库车市东城街道长江路社区天山东路 6 号，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。 该站总占地面积 6198m²，该站属于加油与常规 CNG 加气合建站，站房建筑面积为 515.3m²，加油罩棚投影面积为 1160m²，罩棚下设有 6 台加油机，其中 1 台双枪潜液泵汽油加油机，2 台四枪潜液泵汽油加油机，3 台双枪潜液泵柴油加油机，站内设 4 座双层储罐，其中 2 座 30m³ 汽油储罐，2 座 30m³ 柴油储罐。总储量为 120m³，折合储量为 90m³（柴油罐容积折半计算）。CNG 加气站气源来自塔里木门站，站内设 3 台压缩机、1 台储气瓶组（总容积 V=12m³）、2 台充气柱、4 台 CNG 加气机、脱水装置 1 套、缓冲罐 1 座、排污罐 1 座。 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.15 条规定，该加气站属于三级加油加气合建站（本次评价范围只包括加油部分）。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 米航宇 杨志军
	注册安全工程师	杨志军、米航宇、刘全进、唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	-----

评价 活动 主要 信息	安全评价类型	安全现状评价
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 杨志军（负责现场勘验人员）
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2026.1.15 解项目的基本情况、对现场进行勘验；2026.1.22 对现场整改情况进行了复查。
	现场照片	 



		
	备注及其他信息	无