


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东升加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.26
	项目简介	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东升加油站成立于 2015 年，于 2026 年 1 月 26 日取得库车市市场监督管理局颁发的营业执照，该站位于新疆阿克苏地区库车市阿格乡阿格村天缘煤焦化厂对面国道 217 线北侧，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。 该站总占地面积 4766m²，站房建筑面积为 313.39m²，罩棚投影面积为 456m²，罩棚下设有 4 台加油机，其中 2 台四枪双油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪双油品潜油泵柴油加油机，站内设 4 座单层储罐（设防渗罐池），该站油罐全部处于正常投用状态，其中 2 座 30m³汽油储罐，2 座 50m³柴油储罐。总储量为 160m³，折合储量为 110m³（柴油罐容积折半计算）。站内加气工艺部分设 1 台压缩机、1 组储气瓶组（总容积 V=6m³）、1 台卸气柱、1 辆气瓶拖车。加气罩棚下设置双枪 CNG 加气机 3 台。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.15，该站属于二级加油加气合建站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 米航宇 杨志军
	注册安全工程师	徐志伟 米航宇 张会平 刘全进 唐晓娟 邹方永 杨志军	技术专家及技术人员	——
评价活动主要	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 杨志军（负责现场勘验人员）		

信息	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2026.1.14 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2026.1.22 对 整改情况进行了复查。
	现场照片	 











备注及其他信息

无