


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车康村加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.26
	项目简介	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车康村加油站成立于 2023 年，于 2026 年 1 月 26 日取得库车市市场监督管理局颁发的营业执照，该站位于新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村国道 217 线 1047 公里西侧处，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。 该站总占地面积 8433m²，该站属于加油与 LNG 加气合建站，站房建筑面积为 251.23m²，加油罩棚投影面积为 256m²，罩棚下设有 2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机（各带 1 把大流量加油枪）、1 台四枪双油品潜油泵汽油加油机，站内设 4 座双层储罐，其中 1 座 30m³ 汽油储罐，1 座 40m³ 汽油储罐，2 座 50m³ 柴油储罐。总储量为 170m³，折合储量为 120m³（柴油罐容积折半计算）。LNG 加气站设有箱式 LNG 撬装设备 1 座（含 1 台 60m³LNG 储罐，1 台 LNG 潜液泵，1 台单枪加液机，1 台储罐增压/卸车增压器，1 台 EAG 加热器）。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 米航宇 杨志军
	注册安全工程师	徐志伟 米航宇 张会平 刘全进 唐晓娟 邹方永 杨志军	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 杨志军（负责现场勘验人员）		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2026.1.14 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2026.1.22 对整改情况进行了复查。		

现场照片









备注及其他信息

无